

## 启东华润燃气有限公司 安全隐患整改通知单

尊敬的 南通大学（食堂） 用户：

您好！

2021 年 12 月，我公司工作人员在贵单位例行燃气安全检查时，发现贵单位的燃气设施设备存在 漏气、预留口未封堵、阀门无法正常启闭、报警器故障、报警器未年检、切断阀异常 安全隐患。根据《城镇燃气管理条例》（国务院令第 583 号）及《江苏省城镇燃气管理条例》等法规要求，用户应正确使用燃气并确保安全。

为确保公共安全，维护贵单位以及周边居民的生命、财产安全，特此通知贵单位：

请贵单位务必重视燃气安全，尽快完成安全隐患整改，消除安全隐患对贵单位及周边居民的生命财产构成的威胁，以免引发公共安全事件。若贵单位在收到本通知单一周内未完成隐患整改工作，我公司将采取中断供气的措施，直至隐患消除，方可恢复供气。

特此通知。

服务热线：0513-83317777

启东华润燃气有限公司